



RELATÓRIO DOS PARAMETROS PARA CONTA DE ÁGUA DO CONSUMIDOR - Decreto nº 5.440 de 04.05.2005

MARÇO Á MAIO

REFERENCIA DO POÇO	CENTRO, JANGADÃO, HOSPITAL, MANAIM SETOR I -	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,56	0,75	5,97	0,56	5,12	100%

REFERENCIA DO POÇO	ORIENTE MEDIO DE EXTREMOZ, MALVINAS, NOVO HORIZONTE - SETOR II	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,52	0,75	5,27	0,20	6,48	100%

REFERENCIA DO POÇO	ESTRELA DO MAR, PASSAGEM DA VILA - SETOR III	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,22	0,75	5,51	0,10	1,38	100%

REFERENCIA DO POÇO	CONJUNTO ALTO EXTREMOZ, LINHA FÉRREA E BOSQUE DE EXTREMOZ - SETOR - IV	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,25	0,75	6,12	0,27	0,66	100%

REFERENCIA DO POÇO	JARDINS DE EXTREMOZ, BROGODÓ E SÃO MIGUEL ARCANJO - SETOR V	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,75	0,75	4,75	0,88	4,89	100%

REFERENCIA DO POÇO	PASSAGEM DA VILA - SETOR VI	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,20	0,75	4,25	0,70	3,97	100%

REFERENCIA DO POÇO	POTIGUAR, ALAMEDAS E COSTAS DAS DUNAS - SETOR VII	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0.40	0.75	5.01	0.10	4.58	100%

REFERENCIA DO POÇO	NOVO AMERICA, KM23 E CASTANYERO - SETOR VIII	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,67	0,75	4,88	0,70	2,70	100%

REFERENCIA DO POÇO	CHACARÁS DE EXTREMOZ - SETOR VX	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,50	0,97	4,68	3,00	1,00	100%

REFERENCIA DO POÇO	QUINTAS DAS FIGUEIRAS, RIVIEIRA, ITALIA E VILA MARIA - SETOR X	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,44	0,93	4,73	3,44	2,73	100%

REFERENCIA DO POÇO	MOINHO DOS VENTOS - SETOR XI	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0.42	0.82	3.81	0.64	3.38	96%

REFERENCIA DO POÇO	CENTRAL PARQUE CLUBES - SETOR XII	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,61	0,75	5,08	0,10	1,78	100%

REFERENCIA DO POÇO	PARQUE DO SERVIDOR - SETOR XIII	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,44	0,97	4,49	0,10	3,02	100%

REFERENCIA DO POÇO	ESTIVAS E ALTO DE ESTIVAS - SETOR VX	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,79	0,75	4,96	0,30	1,78	100%

REFERENCIA DO POÇO	SANTO AMARO, CARÃO E VENUS - SETOR XV	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,73	0,75	5,76	2,07	3,98	100%

REFERENCIA DO POÇO	MOINHO - SETOR XVI	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,38	0,75	4,98	0,10	1,39	100%

REFERENCIA DO POÇO	PARQUE DAS JAQUEIRAS - SETOR XVII	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,36	0,75	4,15	0,10	2,71	100%

REFERENCIA DO POÇO	SANTOS DRUMMONT - SETOR XVIII	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,77	0,75	4,38	#DIV/0!	4,68	100%

REFERENCIA DO POÇO	COMUM - SETOR VX	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,58	0,75	4,84	1,10	1,94	100%

REFERENCIA DO POÇO	CAPIM - SETOR XX	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,35	0,75	5,04	0,95	5,12	100%

REFERENCIA DO POÇO	ARAÇA - SETOR XXI	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,81	#DIV/0!	7,80	0,70	2,71	100%

REFERENCIA DO POÇO	CONTENDAS - SETOR XXII	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,37	0,75	4,89	1,00	7,77	95%

REFERENCIA DO POÇO	PRAIA DE PITANGUI - SETOR XXIII	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,63	0,75	5,22	0,54	4,71	99%

REFERENCIA DO POÇO	PRAIA DE GENIPABÚ - SETOR XXIV	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,64	0,75	5,94	0,87	1,97	100%

REFERENCIA DO POÇO	PRAIA DE SANTA RITA - SETOR XXV	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,54	0,75	5,24	1,40	1,86	100%

REFERENCIA DO POÇO	CAMPINAS - SETOR XXVI	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,90	0,75	5,57	0,70	8,05	100%

REFERENCIA DO POÇO	PORTAL DO SOL - SETOR XXVII	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,66	0,75	5,30	0,45	0,97	100%

REFERENCIA DO POÇO	BOCA DA ILHA, PEDRINHAS E GRUTAS - SETOR XXVIII	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,96	0,75	4,59	0,27	5,47	100%

REFERENCIA DO POÇO	MURICI - SETOR XXVX	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		1,08	0,75	5,27	0,10	1,27	100%

REFERENCIA DO POÇO	SPORT CLUB - SETOR XXX	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,91	0,97	5,97	0,10	3,70	100%

REFERENCIA DO POÇO	SATA MARIA - SETOR XXXI	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,29	0,75	7,80	0,70	0,92	100%

REFERENCIA DO POÇO	PARQUE DAS JAQUEIRAS , CENTRAL PARK I E II E ELSHADAY - SETOR XXXII	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,68	0,75	4,99	1,58	6,26	100%

REFERENCIA DO POÇO	SANTA RITA, CENTRO, BAIRRO CARÃO, PARAÍSO EXTREMO, PARQUE DOS SERVIDORES, PARAÍSO EXTREMOZ - SETOR XXXIII	RESIDUAL DE CLORO	TURBIDEZ	pH	COR	NITRATO	COLIFORMES TOTAIS
		VMP - 0,2 A 5,0 mg/l	VMP - <5,0 NTU	6,0 A 9,0	<15,0 UC	10,0 MH/L	95% DE AUSENCIA
MÉDIA DOS CONJUNTOS E LOTEAMENTOS		0,69	0,75	4,80	1,04	3,01	98%